

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности здания в целом несёт руководитель организации. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности избирательного участка несёт председатель избирательной комиссии.
2. Все помещения, не задействованные в проведении выборов должны быть закрыты и опечатаны во избежание проникновения посторонних лиц.
3. Распорядительным документом должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:
 - назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности помещений;
 - определены и оборудованы места для курения;
 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
 - регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы комиссии, действия членов комиссии при обнаружении пожара,
4. Все члены избирательной комиссии должны допускаться к работе только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности, пользованию первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара под роспись в журнале инструктажа.
5. Во всех помещениях задействованных в избирательной кампании должны быть вывешены на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, инструкции о мерах пожарной безопасности.
7. На этажах должны быть вывешены планы эвакуации людей на случай пожара.
8. Пути эвакуации, места установки первичных средств пожаротушения должны быть обозначены соответствующим аншлагами и указателями.
9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях, эвакуации и в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
10. Запоры на дверях эвакуационных - выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
11. При расстановке торгового оборудования в помещениях должны быть обесценены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
12. Помещения избирательных участков должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.
13. Автоматические системы обнаружения и оповещения людей о пожаре должны содержаться в исправном состоянии.
14. Электропроводка и электрооборудование должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
15. На объектах, где размещаются избирательные участки, запрещается:
 - эксплуатация электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов;
 - использование поврежденных розеток, рубильников, нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания.
 - размещение (складирование) у электроцифров Горючих (в ТОМ числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.
 - загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;
 - установка на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей;
 - фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающих при пожаре), а так же их снятие;
 - размещение комнат для голосования в помещениях, на окнах которые имеются «г.тухие» металлические решетки.
12. Действия в случае пожара незамедлительно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес- объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), руководителю; принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.